PLAN SYTUACYJNY



ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1

Obiekt: Dom jednorodzinny
Jaskowiak Andrzej, Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 160/2

Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23–310 Modliborzyce

Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny przydomowej oczyszczalni ścieków

Stanowisko	Nr upr.	Podpis	Data	Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Żębala			15.11.2010	1
Projektant: mgr inż. Anna Niedbała	136/Tbg/98		15.11.2010	Skala 1:1000

PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW



UWAGA:

Nadbudowy z kręgów betonowych zaizolować.
Nadbudowę posadowić na oczyszczalni używając cementu z dodatkiem szkła wodnego.

Przewód dostarczający powietrze z kompresora zabezpieczyć peszlem

Legenda:

Warstwa urodzajna gleby

Złoże z tłucznia 20/40mm

Przepuszczalna warstwa gruntu

ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1

Obiekt: Dom jednorodzinny
Jaskowiak Andrzej, Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 160/2

Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23–310 Modliborzyce

Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem

Tytuł rysunku: Profil instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Stanowisko	Nr upr.	Podpis	Data	Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Żębala			15.11.2010	2
Projektant: mgr inż. Anna Niedbała	136/Tbg/98		15.11.2010	Skala 1:100

PRZEKRÓJ DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO



UWAGA:
- geowłókninę należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenarską układać ze spadkiem 1% do zakończenia

ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1

Obiekt: Dom jednorodzinny
Jaskowiak Andrzej, Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 160/2

Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23–310 Modliborzyce

Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem

Tytuł rysunku: Przekrój drenu rozsączającego

Stanowisko	Nr upr.	Podpis	Data	Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Żębala			15.11.2010	3
Projektant: mgr inż. Anna Niedbała	136/Tbg/98		15.11.2010	