

Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2011

Wyjaśnienia treści specyfikacji

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: *Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej (nr działki 795) w miejscowości Wierzchowiska Drugie w lokalizacji od km 0+000 do km 0+600 o długości 0,600 km*, do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udzielił poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy do wyceny oferty przyjmować płyty JOMB 12x75x100 jako betonowe czy żelbetowe?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć nawierzchniowe płyty betonowe zbrojone typu JOMB.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót przewidziano wypełnienie otworów płyt JOMB betonem B-10, w związku z tym w jaki sposób należy ułożyć płyty – otworami większymi do góry czy otworami mniejszymi do góry?

Odpowiedź:

Płyty JOMB należy ułożyć otworami większymi do góry.

Wójt Gminy Modliborzyce
mgr inż. Witold Kowalik