

Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.6.2011

### **Odpowiedzi na zapytania do SIWZ**

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: „*Modernizacja ulicy Ogrodowej w miejscowości Modliborzyce od km 0+000,00 do km 0+881,60 o długości 881,60 m*”, do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udzielił poniższych wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Czy dla odcinka ulicy mieszczącego się w lokalizacji 0+000,00 – 0+370,20 km, Inwestor posiada profil podłużny i wyliczenie średniej grubości oraz ilości masy bitumicznej na wyrównanie? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej lub przesłanie na adres. Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie sposobu wyliczenia średniej grubości wyrównania masą bitumiczną.

Odpowiedź:

Na wymienionym odcinku od 0+000,00 – 0+370,20 km, Inwestor nie posiada projektu budowlano-wykonawczego tylko uproszczoną dokumentację techniczną. Jest przyjęte 50 kg/m<sup>2</sup> masy bitumicznej na wyrównanie.

Wójt Gminy Modliborzyce  
mgr inż. Witold Kowalik