

Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.6.2011

### Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: „*Modernizacja ulicy Ogrodowej w miejscowości Modliborzyce od km 0+000,00 do km 0+881,60 o długości 881,60 m*”, do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udzielił poniższych wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o sprawdzenie przedmiaru odcinka ulicy mieszczącego się w lokalizacji 0+000 – 0+370,20 km – wyliczone ilości jednostek są niezgodne z obmiarami. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości robót, które należy przyjąć do wyliczenia wartości przedmiotowego odcinka z uwagi na brak w dokumentacji załączników, z których można by je jednoznacznie wyliczyć.

Odpowiedź:

Po dokonaniu sprawdzenia, w przedmiarze robót w dziale V- elementy ulic, w pozycjach  
poz. 1 *Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie z oporem z betonu C12/15* jest 371,00m – winno być 738,00m,  
poz. 4 *Wykonanie nawierzchni na zjazdach i zatoce postojowej z kostki betonowej brukarskiej szarej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem.* błędną wartość obmiarów  $(8,00*2,00+5,00*1,70+4,50*1,70+4,50*1,70)$  należy zastąpić wartością –  $(48,00*2,00+5,00*1,70+4,50*1,70+4,50*1,70)=119,80m^2$ .

Wójt Gminy Modliborzyce

mgr inż. Witold Kowalik