



Nr pom.	Opis pomieszczenia	Qint,h	°C	A	V	ΦHL
-	-					
1	Gabinet stomatologiczny	20	20,45	57,05	1768	
2	Recepcja	20	23,24	64,83	1360	
3	Holl	20	10,09	28,15	566	
4	Wiatrołap	16	2,97	8,28	672	
5	Pomieszczenie socjalne	20	9,40	26,22	649	
6	Gabinet zabiegowy	20	10,01	27,93	984	
7	Gabinet zabiegowy	20	13,13	36,63	1225	
8	Laboratorium	20	23,23	64,81	2101	
9	Mag. odpadów niebezpiecz.	20	7,30	20,36	749	
10	Korytarz	20	26,10	72,82	1244	
11	Klatka schodowa 2	16	15,48	43,18	660	
12	Korytarz	20	8,32	23,21	375	
13	Poczekalnia	20	26,15	72,95	1559	
14	Gabinet medycyny rodz.	20	11,62	32,41	1107	
15	Punkt szczepień	20	22,20	61,93	2383	
16	Klatka schodowa 1	16	11,18	31,19	868	
17	Gabinet lekarski	20	11,35	31,66	1158	
18	Sanitariat	20	4,19	11,69	190	
19	Sanitariat	20	2,05	5,71	319	
20	Sanitariat	20	2,39	6,66	120	
21	Pralnia	20	8,33	23,24	1059	
22	Prasownia	20	11,57	32,28	1432	

<b>PROPOS Sp. z o.o.</b> 21-003 CIECIERZYN ELIZÓWKA 11D		Data: Marzec 2011 r.
Projektował	inż. KOTOWICZ Albin upr. bud. 612/Lb/77,1512/Lb/91	Nr umowy <b>05/11</b>
Opracował	KOTOWICZ Grzegorz	Skala: 1: 100
Obiekt	Instalacja c.o. Budynku Opieki Zdrowia w Modliborzycach	Rys. nr: <b>4</b>
Tytuł rysunku	Rzut parteru	