
PLAN SYTUACYJNY
Wydano dla celów opiniodawczych
Kopia mapy syt.-wys.
Gmina Modliborzyce
Obręb Brzeziny
Skala 1:1000
Legenda:
A – Rura kanalizacyjna ø 160 zaizolowana papą i żużlem
B – Przewód tłoczący powietrze
C – Przydomowa oczyszczalnia ścieków
D – Studzienka rozdzielcza
E – Rura drenarska PVC-U 100 z filtrem kokos+F
ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1
Obiekt: Dom jednorodzinny
Krzysztoń Agata, Brzeziny, gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 159/4
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem
Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny przydomowej oczyszczalni ścieków
Stanowisko | Nr upr. | Podpis | Data | Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala | 15.11.2010 | 1
Projektant: mgr inż. Anna Niedbała | 136/Tbg/98 | 15.11.2010 | Skala 1:1000
STAROSTWO POWIATOWE w JANOWIE LUB.
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ
Janów Lub. 22 LIP 2010
145.443.161
Brzeziny


PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wywiewka kanalizacyjna 110/160
Rura ø160 izolowana papą i żużlem
Przewód doprowadzający powietrze
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Obsypka piaskowa
Studnia rozdzielcza ø300
Drenaż rozsączający 3x12mb
Spadek instalacji 1%
pp=201,62 m n.p.m.
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rzędna dna rurociągu [m n.p.m.]
Zagłębienie [m]
Średnica [mm], spadek, materiał
Odległość [m]
PCV 160 | PCV 160 izolowana | PCV 110 | Rura drenarska PVC 100 z filtrem kokos.
UWAGA:
Nadbudowy z kręgów betonowych zaizolować.
Nadbudowę posadowić na oczyszczalni używając cementu z dodatkiem szkła wodnego.
Przewód dostarczający powietrze z kompresora zabezpieczyć peszlem
Legenda:
Warstwa urodzajna gleby
Przepuszczalna warstwa gruntu
Tłuczeń 20-40mm
ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1
Obiekt: Dom jednorodzinny
Krzysztoń Agata, Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 159/4
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem
Tytuł rysunku: Profil instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Opracował: inż. Przemysław Zębala | 15.11.2010 | 2
Projektant: mgr inż. Anna Niedbała | 136/Tbg/98 | 15.11.2010 | Skala 1:100


PRZEKRÓJ DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO
40–50cm max.80cm
Grunt rodzimy
powierzchnia gruntu
Geowłóknina
Dren rozsączający 100mm z filtrem kokosowym
Tłuczeń 20-40mm
Podsypka piaskowa
UWAGA:
- geowłókninę należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenarską układać ze spadkiem 2% do zakończenia
ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1
Obiekt: Dom jednorodzinny
Krzysztoń Agata, Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 159/4
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem
Tytuł rysunku: Przekrój drenu rozsączającego
Opracował: inż. Przemysław Zębala | 15.11.2010 | 3
Projektant: mgr inż. Anna Niedbała | 136/Tbg/98 | 15.11.2010