PLAN SYTUACYJNY



PRZEKRÓJ DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO



UWAGA:
- geowłókninę należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenarską układać ze spadkiem 1% do zakończenia

ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1				
Obiekt: Dom jednorodzinny Wieczorek Lech, Wieczorek Bożena, Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 161/2				
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce				
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem Tytuł rysunku: Przekój drenu rozsączającego				
Stanowisko	Nr upr.	Podpis	Data	Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala			15.11.2010	3
Projektant: mgr inż. Anna Niedbała	136/Tbg/98		15.11.2010	

PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW



UWAGA:

Nadbudowy z kręgów betonowych zaizolować.
Nadbudowę posadowić na oczyszczalni używając cementu z dodatkiem szkła wodnego.

Przewód dostarczający powietrze z kompresora zabezpieczyć peszlem

Legenda:
- Warstwa urodzajna gleby
- Złoże z tłucznia 20/40mm
- Przepuszczalna warstwa gruntu

ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1				
Obiekt: Dom jednorodzinny Wieczorek Lech, Wieczorek Bożena, Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 161/2				
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce				
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem Tytuł rysunku: Profil instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków				
Stanowisko	Nr upr.	Podpis	Data	Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala			15.11.2010	2
Projektant: mgr inż. Anna Niedbała	136/Tbg/98		15.11.2010	Skala 1:100