PLAN SYTUACYJNY



ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37–450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1	
Obiekt: Dom jednorodzinny Hys Henryk, Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 163/1	
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23–310 Modliborzyce	
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem	
Tytuł rysunku: Plan Sytuacyjny przydomowej oczyszczalni ścieków	
Stanowisko / Nr. upr. / Podpis / Data / Nr rys.	
Opracował: inż. Przemysław Zębala / 15.11.2010 / 1	
Projektant: mgr inż. Anna Niedabła / 136/Tbg/98 / 15.11.2010 / Skala 1:1000	

PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW



UWAGA:

Nadbudowy z kręgów betonowych zaizolować.
Nadbudowę posadowić na oczyszczalni używając cementu z dodatkiem szkła wodnego.

Przewód dostarczający powietrze z kompresora zabezpieczyć peszlem

Legenda:

- Warstwa urodzajna gleby
- Złoże z tłucznia 20/40mm
- Przepuszczalna warstwa gruntu

ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37–450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1	
Obiekt: Dom jednorodzinny Hys Henryk, Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 163/1	
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23–310 Modliborzyce	
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem	
Tytuł rysunku: Profil instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków	
Stanowisko / Nr. upr. / Podpis / Data / Nr rys.	
Opracował: inż. Przemysław Zębala / 15.11.2010 / 2	
Projektant: mgr inż. Anna Niedabła / 136/Tbg/98 / 15.11.2010 / Skala 1:100	

PRZEKRÓJ DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO



UWAGA:
- geowłókninę należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenarską układać ze spadkiem 1% do zakończenia

ZPT HSW – ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37–450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1	
Obiekt: Dom jednorodzinny Hys Henryk, Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 163/1	
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23–310 Modliborzyce	
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem	
Tytuł rysunku: Przekrój drenu rozsączającego	
Stanowisko / Nr. upr. / Podpis / Data / Nr rys.	
Opracował: inż. Przemysław Zębala / 15.11.2010 / 3	
Projektant: mgr inż. Anna Niedabła / 136/Tbg/98 / 15.11.2010	