
H G F E D C B-S1 A
PLAN SYTUACYJNY
LEGENDA:
A- Rura kan.sanit Ø160
B- Studnia kierunkowa Ø425 z włazem żeliwnym
C- Przewód tłączący powietrze
D- Oczyszczalnia przydomowa
E- Rura kan.sanit.Ø110
F- Studzienka rozdz. Ø300
G- Rura drenarska Ø100 z filtrem kokos +F na podsypce z tłucznia 20-40mm
H- Zawór napowietrzający typu grzybek
ZPT HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1
Obiekt: Dom jednorodzinny
Krzyszkoń Jan Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 242
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem
Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny
Stanowisko | Nr upr. | Podpis. | Data. | Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala
1
Opracował: mgr inż. Anna Niedbała
136/Tbg/98
Skala:
1:1000


PRZEKRÓJ
DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO
Grunt rodzimy
powierzchnia gruntu
Geowłóknina
Dren rozsączający 100mm
z filtrem kokosowym
Tłuczeń 20-40mm
Podsypka piaskowa
15cm
20cm
min10cm
25cm
50cm
UWAGA:
- geowłóknin należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenarską układać ze spadkiem 1% do zakończenia
ZPT HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1
Obiekt: Dom jednorodzinny
Krzyszkoń Jan Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 242
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem
Tytuł rysunku: Przekrój drenażu rozsączającego
Stanowisko | Nr upr. | Podpis. | Data. | Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala
3
Opracował: mgr inż. Anna Niedbała
136/Tbg/98
Skala:


PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
wywiewka kanalizacyjna 110/160
Oczyszczalnia przydomowa (zbiornik betonowy)
Nadbudowa oczyszczalni 2 kr.bet.Ø600 L=0,5m
2x właz żel. typu lekkiego Ø600
Studnia rozdzielcza Ø300
Drenaż rozsączający 3x15mb
Zawór napow. typu grzybek Ø110
Rura kan.sanit. PCV Ø160
Studzienka sanit.Ø425 właz żel.
206.00
Przewód tłoczący powietrze
Spadek instalacji 1,0%
pg=200,70 m.n.p.m.
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rzędna dna rurociągu [m n.p.m.]
Zagłębienie [m]
Średnica [mm], spadek, materiał
Odległość [m]
PCV 160
2,5%
3,5%
9,0%
Rura drenarska Ø100 z filtrem kokos+F
10,00
5,00
2,38
11,81
7,00
15,00
01
1:100
1:100
Legenda:
Tłuczeń 20-40mm
Przepuszczalna warstwa gruntu
ZPT HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1
Obiekt: Dom jednorodzinny
Krzyszkoń Jan Brzeziny gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 242
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem
Tytuł rysunku: Profil instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Stanowisko | Nr upr. | Podpis. | Data. | Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala
2
Opracował: mgr inż. Anna Niedbała
136/Tbg/98
Skala:
1:100