

Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2013

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: „*Remont drogi gminnej nr 109061L w miejscowości Wolica Pierwsza na długości 0,798 km*”, do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udzielił poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Element 2 „Droga do szkoły” poz. 26 d. 2.4. i 27 d. 2.4. przedmiaru przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej (profilującej) gr. 3 cm na powierzchni 203m², natomiast w opisie technicznym poz. 5.1.3 „Droga dojazdowa do szkoły podstawowej- konstrukcja nawierzchni” pkt 1, przewidziane jest wykonanie warstwy profilującej gr. 4 cm.
Jaką grubość warstwy wyrównawczej należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Nawierzchnię drogi dojazdowej do szkoły podstawowej należy wykonać jako warstwę wyrównawczą z mieszanek mineralno- asfaltowych grysowych gr. 3 cm.

Pytanie nr 2

Czy w poz. 18 d.1.5 do wyceny należy przyjąć zakończenie barier ochronnych z nowych materiałów?

Odpowiedź:

Bariery ochronne należy wykonać z istniejących materiałów, zgodnie z opisem pozycji kosztorysu : „przekładka istniejących barier”.

Pytanie nr 3

Prosimy o zamieszczenie tabel, które wymienione były w przedmiarze.

Odpowiedź:

Tabela materiałów zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego.

WÓJT GMINY

mgr inż. Witold Kowalik