

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 109061 L Wolica Pierwsza – Wolica Druga w km od 0+000 do km 1+731**”.

Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce w związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji wykonawczej zawierającej rysunki techniczne branży mostowej.

Wyjaśnienie

Zamawiający udostępnia dokumentację wykonawczą zawierającą rysunki techniczne z branży mostowej zamieszczając na stornie internetowej www.modliborzyce.pl Projekt Wykonawczy - Przebudowa drogi gminnej Nr 109061L Wolica Pierwsza – Wolica Druga w km od 0+000 do km 1+731 – Remont Mostu.

Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegół znaku aktywnego wraz z rozwiązaniem zasilania.

Wyjaśnienie

W związku z zapytaniem odnośnie parametrów technicznych dla aktywnego znaku drogowego D-6, poniżej przedstawiono minimalne wymagania jakie musi spełniać ww. oznakowanie.

Opis	Parametry techniczne
Wysokość masztu	min. 4,2 m
Sygnalizator migający naprzemiennie LED	Średnica jednego sygnalizatora: min. 150 mm Barwa światła: pomarańczowe
Znak D-6	Kaseton podświetlany LED min. wymiary: 60x60 cm
Kaseton włączany czujnikiem zmierzchu	TAK
Napięcie zasilania	12V
Pojemność akumulatorów	min. 75 Ah
Włączenie sygnalizatorów czujnikiem ruchu	TAK
Zasilany baterią fotowoltaiczną	min. 90W
Mikroprocesorowy regulator pracy lamp	TAK
Fundament prefabrykowany	TAK
Kolor	Czarny lub Szary



Pytanie 3

Prosimy o dostarczenie szczegółu posadowienia przepustu pod zjazdami wraz z rysunkiem konstrukcyjnym ścianki czołowej przepustu.

Wyjaśnienie

Zamawiający udostępnia załącznik Nr 11 do SIWZ, w którym określono sposób posadowienia przepustu pod zjazdami.

Pytanie 4

Zapis w § 4 ust. 12 umowy jest niezgodny z ustawą o Ochronie danych osobowych. Każdy imienny wykaz (nawet przekazany tylko do wglądu) jest traktowany jak przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Wyjaśnienie

Zamawiający jako wykaz osób/ pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy wymaga określenia stanowiska pracy przez osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia. Załącznik Nr 8 do SIWZ nie wymaga podania imiennego wykazu osób. W przypadku wezwania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca przedkłada do przedłożenia umowy o pracę, pozbawione danych osobowych pracowników. Wszelkie dane osobowe osób powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Witold Kowalik